



Südtiroler Energieverband  
Unione Energia Alto Adige

[FAQ](#)
[Suchen](#)
[Mitgliederliste](#)
[Benutzergruppen](#)  
[Profil](#)
[Sie haben keine neuen Nachrichten](#)
[Logout \[ rev001 \]](#)

## Überprüfung Netzschutzeinrichtung - Verifiche SPI

neues **thema**

antwort **erstellen**

Foren-Übersicht -> Stromproduktion - Produzione energia

Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen

Autor

Nachricht

**agamper**

Verfasst am: 27 März 2017, 15:44    Titel: Überprüfung Netzschutzeinrichtung - Verifiche SPI    [zitat](#)

Geehrte Mitglieder,

Anmeldedatum: 17.11.2010  
Beiträge: 47

laut Bestimmung **786/2016 vom 22.12.2016** der AEEGSI, müssen für alle Produktionsanlagen mit einer Leistung größer 11,08 kW, die Netzschutzsysteme wie von den CEI 0-16 und CEI 0-21 Normen vorgesehen, periodisch überprüft werden. Davon betroffen sind Anlagen die ans Niederspannung- und Mittelspannungsnetz angeschlossen sind.

Eine Aufforderung zur Überprüfen müsste auch vom zuständigen Netzbetreiber an den Anlagenbetreiber zugeschickt werden.

**Eine Nichterfüllung der Überprüfung kann unter Umständen zu einer vorübergehenden Aussetzung der GSE-Förderungen führen.**

Im Anhang finden Sie die Tabelle mit den Fristen für die Überprüfung.

Wir empfehlen unsere Mitglieder, sich rechtzeitig mit einem Techniker/Elektriker in Verbindung zu setzen, um die vorgegeben Fristen einzuhalten.

Mit freundlichen Grüßen  
SEV

Spettabili Soci,

con **delibera 786/2016 del 22.12.2016**, l'Autorita AEEGSI definisce le tempistiche per l'applicazione delle nuove disposizioni previste dalle norme CEI 0-16 e CEI 0-21, relative ai sistemi di protezione di interfaccia. L'obbligo di verifica vale per impianti con potenza superiore a 11,08 kW, allacciati in media e bassa tensione.

**La mancata applicazione delle verifiche può comportare una temporanea sospensione dell'erogazione degli incentivi GSE.**

In allegato la tabella con le scadenze.

Per rispettare i termini previsti, consigliamo ai nostri soci di mettersi in contatto con un tecnico/elettricista al più presto possibile.

Cordiali Saluti  
SEV

Termine verifiche.pdf	
Beschreibung:	
Dateiname:	Termine verifiche.pdf
Dateigröße:	32.21 KB
Heruntergeladen:	40 mal

 **Download**

Fristen Überprüfung.pdf	
Beschreibung:	
Dateiname:	Fristen Überprüfung.pdf
Dateigröße:	33.34 KB
Heruntergeladen:	73 mal

 **Download**

Nach oben

 [profil](#)
 [pn](#)
 [email](#)

Beiträge der letzten Zeit anzeigen:

 [neues thema](#)

 [antwort erstellen](#)

**Foren-Übersicht -> Stromproduktion**

Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde

**- Produktion energia**

Seite 1 von 1

[Bei Antworten zu diesem Thema nicht mehr benachrichtigen](#)

Gehe zu:

Sie **können keine** Beiträge in dieses Forum schreiben.  
 Sie **können** auf Beiträge in diesem Forum **nicht** antworten.  
 Sie **können** Ihre Beiträge in diesem Forum **nicht** bearbeiten.  
 Sie **können** Ihre Beiträge in diesem Forum **nicht** löschen.  
 Sie **können** an Umfragen in diesem Forum teilnehmen.  
 Du **kannst** Dateien in diesem Forum **nicht** posten  
 Du **kannst** Dateien in diesem Forum herunterladen

<b>Inbetriebnahmedatum</b>	<b>Fristen</b>		
Ab 1. August 2016	Innerhalb 5 Jahre nach Inbetriebnahme		
Ab 1. Juli 2012 bis 31. Juli 2016	Innerhalb 5 Jahre nach Inbetriebnahme	31. März 2018	Innerhalb 5 Jahre nach der letzten Überprüfung vor dem 22. Dezember 2016
Ab 1. Jänner 2010 bis 30. Juni 2012		31. Dezember 2017	Innerhalb 5 Jahre nach der letzten Überprüfung vor dem 22. Dezember 2016
Bis 31. Dezember 2009		30. September 2017	Innerhalb 5 Jahre nach der letzten Überprüfung vor dem 22. Dezember 2016

<b>Data entrata in esercizio</b>	<b>Termine</b>		
dal 1. agosto 2016	Entro 5 anni dall'entrata in esercizio		
dal 1. luglio 2012 al 31. luglio 2016	Entro 5 anni dall'entrata in esercizio	31. marzo 2018	5 anni dalla precedente verifica effettuata prima del 22. dicembre 2016
dal 1. gennaio 2010 al 30. giugno 2012		31. dicembre 2017	5 anni dalla precedente verifica effettuata prima del 22. dicembre 2016
Fino al 31. dicembre 2009		30. settembre 2017	5 anni dalla precedente verifica effettuata prima del 22. dicembre 2016